





Obergeschoss  
0 10 20

Fertigstellung 2003

- RWA RAUCH UND WÄRMEABZUG
- ..... 18 MM KALKULIERTER ABBRAND  
F30 KERTOPLATTEN UND  
BRETTSCHICHTHOLZSTÜTZEN
- BRANDHEMMENDE VERKLEIDUNG F30  
BZW BRANDBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE
- ST BRANDHEMMENDER ANSTRICH  
AUF STAHLSTÜTZEN
- LW 200 M<sup>3</sup> LÖSCHWASSERBECKEN  
FÜR FEUERWEHREINSATZ
- DL DRUCKLEITUNG ANSCHLUSS  
AN ÖFFENTLICHE WASSERVERSORGUNG

